



- Utvidelsesbånd etter VDE 0185-561-2 (IEC 62561-2)
- med styroporblokk
- Til gjennomføring for jordingsfundamentet gjennom bevegelsesfugen

A2 spesialstål, rustfritt

Stamdata

Artikkelnummer	5016160
Type	1807 DB
Betegnelse 1	Ekspansjonslist
Betegnelse 2	for fundament elektrode
Produsent	OBO
Dimensjon	30x3,5mm
Materiale	spesialstål, rustfritt 1.4301
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	40 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	1,9674 kg CO2e / 1 Stykke

Teknisk datablad

Strekkbånd for fundamentale forsikringsanlegg

Artikkelnummer: 5016160



Tekniske data	
Tilkobling	Flatleder
Type tilbehør	Strekkbånd
Pasning	30x3,5 mm
Tverrsnitt	105 mm ²
I samsvar med ROHS	ja